

Zertifikat
Nr. **BAU 18170**
vom 26.09.2018

DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2 / PO Box 750
9100 Aalborg
DÄNEMARK

Produktbezeichnung: **Faserzement-Wellplatte**

Typ: Faserzement-Wellplatten
Profil 177/51 P5 und P6
mit Polypropylen-Bandeinlage
Zulassungsnummer: Z-31.4-196

Prüfgrundlage: GS BAU 18: 2015

Zugehöriger Prüfbericht: DOK 624.62-Cembrit


Weitere Angaben: Der Hersteller ist berechtigt das DGUV Test-Zeichen mit dem Zusatz
"Durchsturz sicher" zu verwenden.
Faserzement-Wellplatten dürfen nur auf lastverteilenden Laufbohlen
bzw. Laufstegen begangen werden.
Folgebesccheinigung zu Nummer: 13072-DGUV.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Eindeckung von Dächern in überlappender Verlegeart.

Hersteller:
Cembrit a.s.
Pricna 26, 78755 Sumperk, TSCHECHIEN

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **16.04.2023**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dipl.-Ing. (FH) Franz Welsch
Stv. Leiter der Zertifizierungsstelle



DGUV Test Zeichen

